



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
32899

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 recante "Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.r.l. sita in Viale Borri, 97 21100 VARESE (VA), produttrice del materiale denominato "FODERSAN[®]" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. LSFIRE:U01595/00230 del 18/07/2011 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. di Oltrona di San Mamette (CO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla Ditta C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.r.l. di VARESE (VA);

SI OMOLOGA

con il numero di codice VA2942D10D100001, il prototipo del materiale denominato "FODERSAN[®]" prodotto dalla ditta C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.r.l. di VARESE (VA), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO) ;
- CODICE: VA2942D10D100001;
- IMPIEGO: COPRILETTO, COPERTA;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 3 NOV. 2011

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

Fasc. 3807 sott.3439

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 08/11/2016
Codice: VA2942D10D100001 del 03/11/2011

Validità rinnovata fino al: 03/11/2021

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(3439)
39541 - 32899

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

13 DIC. 2016

Imposta di Bollo
assolta



46828

32899



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

3439_46828_32899

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 03/11/2011 con Codice di Omologazione: VA2942D10D100001, progr. 32899, con ultima validità fino al 03/11/2021, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "FODERSAN®" con impiego: "COPRILETTO, COPERTA";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 39541 del 08/11/2016 con validità rinnovata fino al 03/11/2021;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 46828, assunta a protocollo DCPREV n. 17643 del 23/11/2021, presentata dalla ditta C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.r.l. sita in Viale Borri, 97, 21100 - VARESE (VA);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: VA2942D10D100001, con validità fino al 03/11/2026, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Fabio MAZZARELLA)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 3439